会 員 各 位

(一社) 山口県LPガス協会 会 長 服部 典之(印略)

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起等について(お願い)

平素から、当協会の事業に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、このことについて、(一社)全国LPガス協会から別添のとおり注意喚起の依頼がありましたので、会員におかれては、事故防止の観点から、別添「経済産業省産業保安グループガス安全室長通知」の事項について、改めて徹底を図ってくださいますよう、よろしくお願いします。

また、全L協の指摘にもありますように、「業務用施設におけるガス警報器とガスメーターの連動遮断」の重要性が再認識されるところであり、尚一層の取組を併せてよろしくお願いします。

なお、山口県消防保安課産業保安班からも、事故防止の観点から同様の依頼がありました。 (詳細は、県ホームページをご覧ください。)

一般社団法人山口県LPガス協会事務局TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366e-mail:yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp