

山LP協第 143 号
令和2年12月10日

会 員 各 位

(一社) 山口県LPガス協会
会 長 服部 典之 (印略)

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた業務用施設に係る
注意喚起について (お願い)

平素から、当協会の事業に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、このことについて、(一社) 全国 LP ガス協会から別添のとおり通知がありました。

つきましては、業務用施設に対するこれまでの法定調査において配管の設置状況や腐食状況が確認できていないものがある場合には、この通知に基づき、令和3年3月末日までにあらためて調査を行うとともに、調査の結果、消費設備が技術上の基準に適合していない場合は当該消費設備の所有者又は使用者に改善を求める通知を行い、安全対策を講じさせるようよろしくお願い致します。

なお、この取組については山口県消防保安課とも情報共有していますので、所有者等へ通知したにもかかわらず安全対策が講じられない場合には、山口県消防保安課へ直接連絡され、当協会へもご報告くださるようお願い致します。

一般社団法人山口県LPガス協会事務局
TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366
e-mail: yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp