

LPガス協会

差出人: yamashita-youji@meti.go.jp
送信日時: 2021年2月5日金曜日 11:08
宛先: yamashita-youji@meti.go.jp
件名: (情報提供)【中国四国産業保安監督部】秋田県でのLP爆発火災事故（死者1名）について

中国5県 LP保安担当者の皆様
中国5県 LPガス協会 ご担当者様
※BCCで送らせていただいております

お世話になっております。
中国四国産業保安監督部の山下と申します。

既に皆様ご存知かとは思いますが、1月14日に発生しました標記事故について、遅くなってしまいましたがお詫のため情報提供させていただきます。

概要としては、1月14日に秋田県内の一般住宅において、落雪により調整器のガス容器接続部及びガスメーターの供給管・配管接続部が損傷し、何らかの原因で着火して爆発したというものです。

<https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210119005/20210119005.html>

※不明な点が多いため、新たな情報が分かり次第再度ご連絡させていただきます。

上記注意喚起にもあるように、中国管内においても積雪が多い地域はありますし今後、積雪が爆発的に増えるという可能性もあり、類似の事故が発生しないよう、必要に応じて所管及び関係先のLP販売事業者等を通じて注意喚起いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

safetychugoku safetychugoku safetychugoku

経済産業省 中国四国産業保安監督部

保安課 液化石油ガス監督官

山下 洋司

〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀 6-30

TEL：082-224-5749（直通） FAX：082-224-5650

e-mail：yamashita-youji@meti.go.jp

URL：https://www.safety-chugoku.meti.go.jp

safetychugoku safetychugoku safetychugoku