

令 3 消防保安第 3 8 2 号
令和 3 年(2021年) 8 月 2 3 日

一般社団法人 山口県LPガス協会長 様

山 口 県 総 務 部 長

液化石油ガス販売事業所等の立入保安指導結果について (通知)

このことについて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 8 3 条第 3 項及び高圧ガス保安法第 6 2 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり貴協会光支部管内の立入保安指導を実施しましたのでお知らせします。

つきましては、貴協会各会員事業所に対し、法令の遵守及び自主保安の推進等について、引き続き周知徹底されるようよろしく申し上げます。

記

- 1 立入期間
令和 3 年 6 月 2 9 日～7 月 1 5 日
- 2 立入結果
別紙 (集計表) のとおり

消 防 保 安 課
産 業 保 安 班
TEL 083-933-2374
FAX 083-933-2408



令和3年度立入保安指導結果（集計表）

光支部

1 概況

実 施 期 間	令和3年6月29日 ~ 7月15日（6日間）
対 象 事 業 所 数	<ul style="list-style-type: none"> ○ 違反等の有無 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重大法令違反 0 事業所（「文書指示」） ・ 指摘事項有り 1 事業所（「文書注意」） ・ 指摘事項無し 9 事業所（「良好」） ○ 特記事項 なし

2 改善指摘事項

項 目	改 善 指 摘 事 項	件 数
販 売 事 業 関 係		
保 安 業 務 関 係	供給開始時点検・調査及び定期点検・調査において、法施行規則第37条に定める燃焼器入口の圧力測定を実施していないので、今後は実施すること。	1
設 備 工 事 関 係		
そ の 他		
合 計		1