

令和3年度下関支部LPガス充填所等防災訓練

- 1 日時 令和3年11月10日(水) 10:00～
- 2 場所 下関市彦島老町3-1-25 ヤマサンガス(株)下関営業所
- 3 主催 山口県LPガス協会下関支部
- 4 訓練参加者 6名
- 5 訓練内容
 - (1) 開会挨拶 山口県LPガス協会 吉賀事務局長
 - (2) 防災訓練

ア 訓練想定

11月10日(水)午前10時10分、南海トラフを震源とする巨大地震が発生し、山口県内では震度5弱を観測した。製造設備に大きな損傷はなかったが、充填場では容器が転倒、配管の一部から漏洩するなどの被害が発生した。充填場関係者が応急処置を実施し、再度容器に充填するまで一連の操作について訓練を実施。

イ 訓練項目

- ① 充填停止(オートガス+容器)
- ② 緊急遮断弁の閉止
- ③ 転倒した容器の損傷、漏洩の確認及び整頓
- ④ 充填場建屋、障壁、貯槽等の基礎の確認
- ⑤ ガス配管の損傷及びガス漏洩有無の確認
- ⑥ 漏えい個所の応急処置
- ⑦ 散水装置の作動確認
- ⑧ 充填再開(オートガス+容器)

ウ 訓練の様子





(3) 講評 保安委員会 藤井 志勇委員 (藤井物産 (株) 社長) 候補

