

令和4年1月7日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

I・T・O (株) 製 8kg/h 及び 20kg/h 自動切替式調整器の  
不具合対象製品の取替作業等について (お願い)

この度、I・T・O (株) より、別添のとおり標記調整器の不具合対象製品の取替作業の協力依頼がありました。

概要としては、「2008年5月製造～2014年9月製造の8kg/h 小型自動切替式調整器」及び「2011年3月製造～2015年6月製造の20kg/h 自動切替式調整器」において、一部に少量のガス漏れが発生する恐れがあることが判明したため、対象製品の取替を実施するにあたり、協力依頼されたものです。

なお、対象調整器の納入事業者には、同社より連絡の上対処するとのことです。

つきましては、都道府県協会におかれましては、同社より担当者(参考1)が近日中にご連絡の上、説明いたしますとのことですので、ご協力方よろしく願いたいいたします。

また、本件に関する具体的な不具合の内容、取替作業費(同社負担)、お問い合わせ窓口等の詳細につきましては、添付資料をご参照くださいますようお願いいたします。

[同社ホームページ](#)

[https://www.itokoki.co.jp/news/20220107\\_info.pdf](https://www.itokoki.co.jp/news/20220107_info.pdf)

[添付資料](#)

- (別 添) 協力依頼文書
- (別紙1) 対象製品のロットNo.、具体的な不具合内容、取替費用等の詳細、対象製品のロットNo.の見分け方
- (別紙2) ホームページに掲載される社告、お問い合わせ先
- (参考1) 都道府県協会に対する同社の担当者及び連絡先
- (参考2) 都道府県別出荷一覧表

以 上

発信手段：Eメール

担当：保安・業務グループ 笠間、木村、瀬谷、橋本、安藤