

令 4 消 防 保 安 第 3 8 9 号  
令和 4 年 (2022 年) 7 月 2 0 日

一般社団法人 山口県 L P ガス協会 長 様

山 口 県 総 務 部 長

液化石油ガス販売事業所等の立入保安指導結果について (通知)

このことについて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 8 3 条第 3 項及び高圧ガス保安法第 6 2 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり貴協会萩支部管内の立入保安指導を実施しましたのでお知らせします。

つきましては、貴協会各会員事業所に対し立入結果を伝える等、法令の遵守及び自主保安の推進等について、引き続き周知徹底されるようよろしくお願いします。

記

- 1 立入期間  
令和 4 年 6 月 1 4 日 ~ 6 月 2 8 日
- 2 立入結果  
別紙 (集計表) のとおり

消 防 保 安 課  
産 業 保 安 班

TEL 083-933-2374

FAX 083-933-2408

E-mail ekiseki@pref.yamaguchi.lg.jp



令和4年度立入保安指導結果（集計表）

萩支部

1 概況

実施期間	令和4年6月14日 ～ 6月28日（5日間）
対象事業所数	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 違反等の有無                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重大法令違反      0 事業所（「文書指示」）</li> <li>・ 指摘事項有り      1 事業所（「文書注意」）</li> <li>・ 指摘事項無し      7 事業所（「良好」）</li> </ul> </li> <li>○ 特記事項 なし</li> </ul>

2 改善指摘事項

項目	改善指摘事項	件数
販売事業関係		
保安業務関係	供給開始時点検・調査における法施行規則第36条に定める調整器の調整圧力や閉そく圧力の点検、及び同第37条に定める燃焼器の入口圧力の調査を、令和2年度分及び令和4年4月分について実施していないので早急の実施し、結果を7月29日までに報告すること。	1
設備工事関係		
その他		
合計		1