

令和4年LPガス関係事故概要（山口県LPガス協会）

○高圧ガス保安法関係 なし・・・詳細は「別添1（県通知）」参照

（県通知の概要）

- ・高圧ガス事故は23件と過去最多となった一昨年よりも減少したものの、依然として多発する状況が継続（大半は冷凍設備の事故）
- ・冷凍設備以外の事故原因としては、腐食劣化・締結不良等が多く、「設備等の適切な点検・検査による保守管理の徹底」及び「操作・作業における手順等の再確認と遵守」の強化を要請

○液化石油ガス法関係 2件・・・詳細は「別添2」参照

（1件目）白ガス配管接続部の腐食に伴う漏えい爆発※

（2件目）容器と高圧ホースの接続不良による漏えい

※昨年に引き続き、負傷者を伴う事故が発生