

令和5年7月7日からの大雨によるLPガス被害状況について

山口県LPガス協会事務局

1 大雨の状況

山口県では6月30日から7月1日にかけての記録的な大雨による災害の危険性が残る中、7月7日から2週続けての大雨となりました。

2 LPガス被害状況

浸水によるLPガス供給設備の冠水や容器の転倒、傾き等が報告されていますが、**LPガスの漏洩や容器の流出・埋没等のLPガス被害はありませんでした。**

(1) 被害報告（速報）の収集

会員に対し、被害報告（速報）を要請しました。（メール、LINE及びファクス）

(2) 被害報告の状況（7月13日現在）

① 報告総数 38事業所

② **被害有り 4事業所**

- ・ 浸水による容器の転倒・傾き（2事業所5件）
- ・ ガスメーター、調整器、ガス器具の冠水（取替）
- ・ 販売店事務所の浸水（5cm程度）

3 その他

7月10日に防府市向島で発生した県道の土砂崩れによる住民の孤立については、翌日までに復旧作業が完了し、孤立地区へのLPガスの供給対応等は必要ありませんでした。