

令 5 消 防 保 安 第 8 9 1 号  
令和 6 年 (2024 年) 2 月 2 9 日

一般社団法人 山口県 L P ガス協会 長 様

山 口 県 総 務 部 長

液化石油ガス販売事業所の立入保安指導結果について (通知)

このことについて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 8 3 条第 3 項及び高圧ガス保安法第 6 2 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり貴協会吉敷支部の立入保安指導を実施しましたのでお知らせします。

つきましては、貴協会各会員事業所に対し立入結果を伝える等、法令の遵守及び自主保安の推進等について、引き続き周知徹底されるようよろしくお願いいたします。

記

- 立入期間  
令和 5 年 1 2 月 1 9 日～令和 6 年 1 月 3 0 日
- 立入結果  
別紙 (集計表) のとおり

消 防 保 安 課  
産 業 保 安 班  
TEL 083-933-2374  
FAX 083-933-2408



## 令和5年度立入保安指導結果（集計表）

吉敷支部

### 1 概況

実 施 期 間	令和5年12月19日 ～ 令和6年1月30日（3日間）
対 象 事 業 所 数	6 / 10 （立入事業所数 / 支部全事業所数） ○ 違反等の有無 ・ 重大法令違反 0 事業所（「文書指示」） ・ 指摘事項有り 1 事業所（「文書注意」） ・ 指摘事項無し 5 事業所（「良好」） ○ 特記事項 2 件 あり

### 2 改善指摘事項

項 目	改 善 指 摘 事 項	件 数
販 売 事 業 関 係		0
保 安 業 務 関 係	法施行規則第50条により、定期供給設備点検及び定期消費設備調査のうち、10年に1回以上実施する点検調査項目と4年に1回実施する点検調査項目を区別し、速やかに点検調査を実施すること。	1
設 備 工 事 関 係		0
そ の 他		0
合 計		1